

## Telefax

an / to

### Firma

**Emil A. Peters GmbH & Co. KG**  
**Westfalenstraße 85**  
**58636 Iserlohn**

**z. Hd. / Att.: Frau Peters-Schäfer**

**Telefax: 02371/96 39 68**

von / from

**Bitte sofort weiterleiten! Please pass on immediately!**

Postfach 33 45, 38023 Braunschweig, Germany

Hausadresse / Lieferanschrift

Postal address (for deliveries)

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Telefon (0531) 592 0 Zentrale /

Telefon International +49 531 592 0 Operator)

Telefax (0531) 592 92 92 Zentrale /

Telefax International +49 531 592 92 92 Operator)

---

Org.-Einh. / Org.Unit: 3.51 Name: Wildschütz Telefon: -3518 Datum / Date: 20.07.07 11:14

Telefax Org.-Einh. / Org.Unit: (0531) 592-3505 Seiten / Pages: 1 (insges. / total)

Rückfragen bei fehlerhafter Übermittlung/In the case of faulty reproduction, please call: 592-3518

---

## Ihre Mitteilung vom 30. März 2007

### Normengenerationsänderung nach EN 60079-0, EN 60079-1 und EN 60079-7

#### Leitungsdurchführung Typ KD../....

#### EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 1066 U

Sehr geehrte Frau Peters-Schäfer,

die Sebstklärung zur obengenannten Leitungsdurchführung auf Übereinstimmung mit den vorge-  
nannten Normen haben wir zur Kenntnis genommen und den zugehörigen Prüfungsunterlagen beige-  
fügt.

Die Ausführung mit einer Bemessungsspannung von 750 V wird nach EN 60079-7 mit einer Bemessungsspannung bis 690 V eingesetzt.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Wildschütz