



Nennisolationsspannung: 750V
 Zul. Dauerstromstärke: 100A (Ms - Bolzen)

7	1	Sechskantmutter M8, flach	14		
6	1	Federring DIN 128 A8-Fst	13		
5	1	Zwischenhülse, Ms58	12		
4	1	Durchführungsbolzen, Ms58/E-Cu	11		
3	1	Gegenmutter M26x1,5, Ms58	10		
2	1	Gewindebuchse M26x1,5, Ms58	9	1	Anschlußklemme <<AR>>. Z.Nr.: 120-98/2
1	1	Baugruppe Isolator	8	1	Anschlußklemme <<DR>>. Z.Nr.: 120-98/1
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 8/690		
				Bearb.	21.06.07		Blok.	
				Gepr.				
				Norm				
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer	M -
							120-98	
Zust.	Anderung	Datum	Name					

