



**Emil A. Peters GmbH & Co. KG**  
Anschlusstechnik im Explosionsschutz

**Konformitätsbescheinigung Nr. 1068-98-09**

gem. RL 2014/34/EU - Revisionsstand 9

Hersteller	<b>Emil A. Peters GmbH &amp; Co. KG</b> Anschlusstechnik im Explosionsschutz Westfalenstr. 85 58636 Iserlohn  www.emil-a-peters.de
Produkt	Explosionssgeschützte Komponente Leitungsdurchführung  <b>Typ PD-Serie:</b> PD 8/275, PD10 /275, PD 12/275, PD 16/275, PD 8/1100, PD 10/1100, PD 12/1100, PD 16/1100, PD 20/1100, PD 24/1100  PD 8/2200, PD 10/2200, PD 12/2200, PD 16/2200, PD 20/2200, PD 24/2200
Zertifikatsnummern:	<b>PTB 98 ATEX 1068 U</b> <b>IECEX PTB 08.0052U</b>
Prüfstelle	<b>PTB</b> Physikalisch-Technische Bundesanstalt Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Bundesallee 100 38116 Braunschweig

**Das beschriebene Produkt ist konform mit folgenden Normen:**

**EN IEC 60079-0:2018/AC:2020 bzw. IEC 60 079-0:2017 (Ed. 7.0)**

**EN 60079-1:2014/AC:2018 bzw. IEC60079-1:2014 (Ed. 7.0)**

**EN IEC 60079-7: 2015/A1:2018 bzw. IEC60079-7:2017 (Ed. 5.1)**


sowie den betreffenden einschlägigen Normen.

Hiermit bestätigen wir, die Konformität der o.g. Ex- Komponente: Leitungsdurchführung der PD-Serie mit der RL 2014/34/EU und den o.g. Normen.

Der Hersteller verfügt über ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem Produktion:  
**PTB 98 ATEX Q006**, welches in regelmäßigen Fachaudits auditiert wird.

Alle relevanten Dokumente sind auf der Homepage als pdf-Dateien hinterlegt.

Iserlohn, 13.04.2023

  
Michael Flamme  
Technischer Leiter/Ex-Beauftragter

**Emil A. Peters GmbH & Co KG**  
Anschlusstechnik im Explosionsschutz  
Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn